

株式会社 J E R A 碧南火力発電所
産業廃棄物最終処分場 維持管理記録表

2026年2月分

1 埋め立てた種類および数量

(単位：トン)

	ダスト類	燃え殻	汚泥	第13号廃棄物
埋立数量	0	0	0	130

2 残余の埋立容量

算定時期 2025年度末

残余容量 - m³

3 余水処理装置放流水の水質

① 水素イオン濃度、化学的酸素要求量、浮遊物質、窒素含有量

測定頻度 ひと月あたり1回

注) 各測定項目欄内の下段は基準値を示す。

上段 採取年月日 下段 結果年月日	水素イオン濃度	化学的酸素要求量 (mg/L)	浮遊物質 (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異常の有無
2026年2月4日 2026年2月10日	5.0 から 9.0 7.4	90 以下 1.3	60 以下 <1	120 以下 4.8	無

注) 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく。

② 重金属類等

測定頻度 年あたり1回

採取年月日 -

結果年月日 -

測定結果 2025年8月分掲載

③ ダイオキシン

測定頻度 年あたり1回

採取年月日 -

結果年月日 -

測定結果 2025年6月分掲載

4 最終処分場近傍地下水の水質

① 重金属類等

測定頻度 年あたり2回

測定地点 2地点

採取年月日

結果年月日

測定結果 2025年5、10月分掲載

② ダイオキシソ

測定頻度 年あたり 1 回

測定地点 2 地点

採取年月日 -

結果年月日 -

測定結果 2025 年 6 月分掲載

5 最終処分場定期点検結果

(擁壁等 (護岸)・遮水工点検結果について、2025 年 12 月分掲載)

点検設備	点検年月日	点検結果
余水処理装置	-	-
擁壁等 (護岸)	-	-
遮水工	-	-

6 環境モニタリング地点

[碧南火力発電所 構内全体図]



● 余水処理装置放流水測定地点

▲1, ▲2 最終処分場近傍地下水測定地点