

東京電力株式会社 横浜火力発電所  
産業廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理記録表(平成26年 12月)

1. 処分した廃棄物の量

焼却量				泥	0	t	
灰処理量	消石灰	当該期間稼動なし			泥	0	t
稼働日数		日	稼働時間	h			

2. ばい煙等測定結果(計量証明書の写し添付、\*印については、12%O2換算値)

項目		測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	届出値(規制値)	備考
排 ガ ス	ばいじん*					18(0.1)	
	窒素酸化物*	休止中のため測定記録なし (平成26年12月11日 廃止)				5(250)	
	硫黄酸化物					5(120)	
	塩化水素*					48(50)	
	一酸化炭素*	ppm			煙突	80(100)	
	ダイオキシン類*	ng-TEQ/m3N			煙突	1(5)	

3. 連続測定記録の状況(\*印については12%O2換算値)

項目	最大値	最小値	規制値
燃焼室温度 (燃焼室)			1000℃以上
集じん機 (集じん機)	当該期間稼動なし		100℃以下
一酸化炭素* (煙突入口)	ppm		100ppm以下

4. ばいじん除去

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日	-
--------------------------------	---